



LISTA DI CONTROLLO PER GLI ASCENSORI

	Rilevatore:	Referente sede		
Edificio		Codice edificio		Piano
Unità organizzativa	Dipartimento di			
Ascensore		Responsabile/i		

REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Segnaletica			
E' presente la segnaletica indicante il divieto di utilizzo in caso di incendio			
E' presente la marcatura CE di conformità (per impianti successivi al maggio 1999)			
Nella cabina è affissa la targa recante l'indicazione di soggetto incaricato delle verifiche, installatore e n. di fabbricazione, numero di matricola, portata in kg, n. max di persone			
Dispositivi di sicurezza in cabina			
I dispositivi di comando di cabina sono agevolmente identificabili in riferimento alla loro funzione			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
E' presente in cabina un dispositivo per le segnalazioni di emergenza, facilmente identificabile e accessibile. Tale dispositivo è alimentato, in caso di interruzione dell'energia elettrica, dall'alimentazione di emergenza prevista anche per l'illuminazione			
L'organo di comando dell'interruttore di arresto è di colore rosso			
L'organo di comando dell'interruttore di arresto è identificato dall'iscrizione "STOP"			
Il pulsante del dispositivo di allarme è di colore giallo			
Il pulsante del dispositivo di allarme è chiaramente identificato con apposito segno grafico			
Illuminazione			
E' presente in cabina un' illuminazione permanente che assicura al pavimento e sui comandi un'intensità di illuminazione di almeno 50 lux.			
In caso di illuminazione ad incandescenza, le lampade sono almeno due, collegate in parallelo			
E' presente una lampada di emergenza della potenza di 1 W per 1 h. Questa illuminazione interviene automaticamente in caso di mancanza della sorgente dell'illuminazione normale			
Aperture di ventilazione			
In cabine aventi porte cieche sono presenti aperture di ventilazione nelle parti più alte e più basse della cabina			
Locale macchinario di ascensori e montacarichi			
Sulla porta di accesso del locale macchinario è applicato il cartello con l'indicazione del nome e del recapito del manutentore			
Il locale macchinario è mantenuto chiuso a chiave			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
All'interno del locale macchinario è affisso un cartello con le istruzioni per la manovra a mano dell'argano, ove prescritta			
All'interno del locale del macchinario è affisso uno schema elettrico dell'impianto			
Botole			
Nel caso vi siano botole, è presente un cartello visibile in permanenza, a chi utilizza la botola, che indica:"Pericolo di caduta - Richiudere la botola"			
Sulla faccia esterna delle porte o botole di accesso agli spazi del macchinario e delle pulegge di rinvio, è presente un cartello che porta l'iscrizione "Macchinario di ascensore - Pericolo -Accesso vietato alle persone non autorizzate"			