



LISTA DI CONTROLLO PER I PRESIDI ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO

		Rilevatore:	Referente sede	
Edificio		Codice edificio		Piano
Unità organizzativa	Dipartimento di			
Corridoio		Responsabile/i		

REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Presidi antincendio			
Gli estintori a polvere presenti sono adeguati per numero e capacità estinguente a coprire l'intera area (vedi DM 10/03/98 Allegato V, Tabella 1)			
Sono presenti estintori ad anidride carbonica in prossimità dei quadri elettrici			
E' affissa la segnaletica relativa agli estintori presenti			
La segnaletica relativa agli estintori è idonea per dimensione, posizione, ecc.			
Gli estintori sono facilmente raggiungibili			
Gli estintori sono affissi a parete, in corrispondenza dell'apposito cartello			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Gli estintori vengono controllati semestralmente, come indicato dal cartellino presente			
Gli idranti sono facilmente raggiungibili			
E' presente la segnaletica relativa agli idranti presenti			
La segnaletica relativa agli idranti è idonea per dimensione, posizione, ecc.			
L'idrante è mantenuto in buono stato di conservazione			
E' presente un sistema di allarme antincendio di tipo elettrico, con segnale acustico udibile in tutti i luoghi di lavoro (valido per luoghi di grandi dimensioni o complessi)			
Il sistema di allarme antincendio è dotato anche di pannello ottico oltre che di segnalazione acustica (dove il livello di rumore può essere elevato o ove sia impiegato personale con ipoacusia)			
E' presente la segnaletica relativa ai pulsanti manuali di attivazione dell'allarme antincendio			
Cassetta di Pronto Soccorso			
Nell'edificio è presente almeno una cassetta di pronto soccorso			
E' presente un numero di cassette di pronto soccorso sufficiente a coprire le situazioni di emergenza nell'edificio			
La cassetta di pronto soccorso è posizionata in luogo facilmente accessibile			
La cassetta di pronto soccorso è facilmente individuabile in caso di emergenza			
La cassetta di pronto soccorso è dotata di tutto il contenuto necessario			



DM 10/03/98 ALLEGATO V, TABELLA 1

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore		
	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Elevato
13 A - 89 B	100 m ²	-	-
21 A - 113 B	150 m ²	100 m ²	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²