



LISTA DI CONTROLLO PER LE SCALE

		Rilevatore:	Referente sede		
Edificio		Codice edificio		Piano	
Unità organizzativa	Dipartimento di				
Scala		Responsabile/i			

REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Gradini			
I gradini hanno pedata e alzata dimensionate a regola d'arte ($2a+1p=62-64\text{cm}$)			
I gradini sono antisdrucciolevoli			
Parapetto/ corrimano			
Il parapetto di difesa verso il vuoto (in presenza di un dislivello maggiore di 1 m) ha altezza almeno pari a 1 m			
Il parapetto di difesa verso il vuoto è costituito da due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Il parapetto di difesa verso il vuoto è realizzato con materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione			
L'interspazio delle ringhiere dei parapetti è < 10 cm			
Nelle rampe delimitate da due pareti è presente un corrimano su almeno un lato			
Il corrimano ha altezza compresa fra 0.90 e 1.00 mt			
Il corrimano continua 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino (solo in corrispondenza di interruzioni di corrimani)			
Vie e uscite di emergenza			
La via di emergenza ha altezza netta minima almeno pari e a 2 mt			
La via di emergenza è opportunamente evidenziata mediante apposita segnaletica conforme alla normativa vigente			
La via di emergenza è dotata di illuminazione di emergenza di intensità sufficiente che entra in funzione in caso di interruzione della fornitura elettrica			
La via di emergenza è sgombra da materiali			
Lungo le vie di emergenza non sono presenti attrezzature che possono costituire pericolo d'incendio (apparecchi di riscaldamento portatili, sostanze infiammabili, ecc.)			
La via di fuga conduce in un luogo sicuro			
È presente una via di fuga alternativa (solo per luoghi di lavoro di grandi dimensioni e a rischio di incendio alto)			
Le vie di fuga sono indipendenti tra loro			
Le vie di fuga non presentano percorsi unidirezionali (cul de sac)			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
Il percorso di fuga per raggiungere la più vicina uscita di piano è inferiore a: 15-30 m (rischio elevato) 30-45 m (rischio medio) 45-60 m (rischio basso)			
Pareti e soffitti			
Le pareti e i soffitti non presentano parti di rivestimento/intonaco deteriorate/distaccate e sono pulite			
Non sono presenti affioramenti di infiltrazione di umidità sulle pareti			
Non sono presenti affioramenti di infiltrazione di umidità sul soffitto			
Aperture			
Le finestre/lucernari non presentano vetri mancanti o danneggiati			
Le finestre/lucernari non presentano infissi danneggiati			
È possibile pulire le finestre o i lucernari senza creare pericoli a chi pulisce e a chi è presente			
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione quando sono aperti non costituiscono pericolo di urto			
Le finestre che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori a 1 m, sono provviste di parapetto o altra protezione di altezza non minore di 1m			
Le superfici vetrate sono mantenute in buone condizioni di pulizia			
Illuminamento			
Il locale presenta una illuminazione artificiale sufficiente (almeno 20 lux)			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
I mezzi di illuminazione artificiale sono mantenuti in buone condizioni di pulizia ed efficienza			
Il locale è dotato di illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entra in funzione in caso di interruzione della fornitura elettrica			
Rampa per il transito di persone su sedia a ruote			
La rampa ha larghezza minima di 120 cm			
La rampa ha una pendenza inferiore all' 8%			
La rampa non consente il superamento di un dislivello superiore a 3,20 mt			
La rampa presenta un allargamento in piano di almeno 150 x 150 cm, ogni 10 mt di lunghezza, per permettere l'inversione del percorso			
La rampa, in presenza di porte, ha un ripiano orizzontale, presente oltre la porta, di almeno 140 cm in senso trasversale e 170 cm in senso longitudinale rispetto al verso di marcia			
La rampa non presenta un lato aperto privo di parapetto			
Il parapetto della rampa è di altezza almeno pari a 1 mt			
La rampa è dotata di corrimano su entrambi i lati			
Il corrimano della rampa è posto ad altezza compresa fra 0,90 e 1,00 mt			
Il corrimano della rampa continua 30 cm oltre l'inizio e la fine della rampa (solo in corrispondenza di interruzioni di corrimani)			
La rampa è dotata di un cordolo di almeno 10 cm di altezza, in caso di parapetto non pieno			



REQUISITI	Requisiti Soddisfatti		NOTE
	Si	No	
È presente un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso) posto ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino della rampa			
Scale e marciapiedi mobili			
Le scale/marciapiedi mobili sono dotate di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili			
Le scale/marciapiedi mobili sono dotate dei necessari dispositivi di sicurezza			